

Byrådsbeslutning af 26. november 2025 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 144 og Kommuneplantillæg nr. 50 - Solcelleanlæg ved Hynding, vest for Ravsted

Høringsperiode

14. maj – 9. juli 2025.

Liste over høringssvar

Der er i alt indkommet 7 høringssvar i forbindelse med høringen. Nedenfor ses en oversigt over høringssvarene.

Offentlige parter

1. Museum Sønderjylland
2. Haderslev Stift
3. Etablissement- og Terrænkommendoen (tidligere Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse)
4. Trafikstyrelsen

Borgere

5. Borger, Hyndingvej 12, 6372 Bylderup-Bov (400 m fra planområdet)
6. Samlet høringssvar fra 9 naboer til projektet:
 - Borgere, Hyndingvej 5, 6372 Bylderup-Bov (300 m)
 - Borgere, Hyndingvej 7, 6372 Bylderup-Bov (300 m)
 - Borgere, Hyndingvej 12, 6372 Bylderup-Bov (400 m)
 - Borgere, Hyndingvej 13, 6372 Bylderup-Bov (440 m)
 - Borger, Hyndingdamvej 6, 6372 Bylderup-Bov (620 m)

Virksomheder, foreninger, interesseorganisationer med videre

7. Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa afdeling

Overblik over emner indeholdt i høringssvar

- Tilsyn
- Placering af transformerstation
- Adgangsvej
- Kabelrute
- Placering af VE-anlæg
- Pesticider og gødning i lokalplanarealet
- Arkæologisk forundersøgelse
- Refleksioner
- Kirkeinteresser

Følgende høringssvar har givet anledning til ændringer

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer til den endelige vedtagelse af planerne.

Der foretaget nogle redaktionelle rettelser, som forvaltningen vurderer, ikke medfører behov for fornyet offentlig høring af planforslagene. Der er sket følgende ændring:

Lokalplanens bestemmelse angående vildthejgn er blevet redigeret så det kun er tilladt at etablere

vildthejn som er minimum 20 cm hævet over terræn. Af lokalplansforslaget fremgik der en mulighed, hvor vildthejn med passageåbninger også var tilladt. Denne mulighed er nu udeladt, da vildthejn med passageåbninger ikke er blevet konsekvensvurderet i forhold til barriereeffekter på Natura 2000-områdets bestand af oddere. Bygherre har på den baggrund besluttet ikke at etablere et vildthejn med passageåbninger, men vil benytte vildthejn som er hævet minimum 20 cm over terræn, da denne mulighed er blevet konsekvensvurderet. Af miljøvurderingen fremgår det at de nederste masker minimum skal være 10x15 cm, dette vurderes ikke at være nødvendigt når hejnet hæves 20 cm.

Derudover har Aabenraa Kommune tilføjet følgende ændring i § 25 tilladelsen på baggrund af høringsvarene:

- Præcisering af et vilkår angående forbud af pesticider og gødning. Forbuddet fremgår også af beplantnings- og plejeplanen.

Gennemgang af emner indeholdt i høringssvar

Tilsyn

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

6

Resumé

a)

Af høringssvar fra naboer til projektarealet, påpeges vigtigheden af at projektet skal anlægges, med de beskrevne hensyn bl.a. størrelsen på anlægget, afstande til naboer, udformningen af de levende hegn mv. Projektet må ikke afvige de beskrevne hensyn og indsendere af høringssvar understreger at det er Aabenraa Kommunes ansvar at føre tilsyn under anlægsfasen.

Forvaltningens bemærkninger

a)

I miljøvurderingsrapporten er det beskrevet hvordan henholdsvis Aabenraa Kommune og bygherre skal foretage overvågning af dels påvirkninger af landskab i forhold til de levende hegns afskærmende effekt og dels underboringer af vandløb. Vilkår for overvågning fremgår af §25-tilladelsen. Bygherre skal sikre, at vilkårene i § 25-tilladelsen overholdes, og kommunen skal som tilsynsmyndighed kontrollere dette. Herunder skal kommunen overvåge, at projektet realiseres i henhold til lokalplanen samt projektbeskrivelsen, der fremgår af miljøvurderingen.

Byrådets beslutning,

a)

at høringssvaret og forvaltningens bemærkninger tages til efterretning, og at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer.

Placering af transformerstation

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

5, 6

Resumé

a)

Af flere høringssvar fremgår det, at der ønskes en anden placering af transformerstation indenfor projektområdet. Et forslag er, at transformerstation placeres så langt som muligt fra alle borgere på Hyndingvej, og i stedet flyttes mod Hyndingdamvej for at mindske støjmæssige og visuelle gener. Et andet forslag er at flytte transformerstationen så langt væk fra ægproduktionen på Hyndingvej 14 som det er muligt.

Forvaltningens bemærkninger

a)

Miljøvurderingen indeholder en vurdering af evt. støjgener fra anlægget, hvori det vurderes at støj fra hele solcelleanlægget inkl. transformerstationen i driftsfasen ligger under støjgrænser, når afstanden til boliger er over 40 m. Da den nærmeste bolig ligger 335 m fra anlægget, overholdes støjgrænserne.

Transformerstationen er placeret vest for skovbevoksningen ved Gensgård, der skal bevares. Den valgte placering betyder, at transformerstationen vil være skjult bagved skovbevoksningen og den vil dermed ikke være synlig fra Hynding, allerede fra anlægget etableres.

Afstanden mellem ægproduktionen og transformerstationen er ca. 450 meter. En større afstand vil kræve at transformerstationen flyttes til den vestlige del af området, men en sådan placering vil betyde, at der ikke er afskærmende beplantning fra den etableres, som der er ved den foreslående placering. Som det fremgår af miljøvurderingen, har de danske sundhedsmyndigheder og WHO formuleret en række anbefalinger til planlægning af højspændingsanlæg, det såkaldte forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet omfatter bl.a. anbefalinger til minimumsafstande til boliger og institutioner. Dette projekt følger forsigtighedsprincippet, der sikrer, at der ikke er sundhedsmæssige påvirkninger som følge af magnetfelter ved anlægget i drift.

Forvaltningen vurderer at transformerstationen har den bedst egnede placering.

Byrådets beslutning,

a)

at høringssvarene og forvaltningens bemærkninger tages til efterretning, og at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer.

Adgangsvej

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

5, 6

Resumé

a)

Det fremgår af flere høringssvar, at tilkørslen til projektområdet ønskes at komme fra Hyndingdamvej i anlægsfasen samt efterfølgende i driftsfasen.

Forvaltningens bemærkninger

a)

Projektansøger har mulighed for at anlægge en midlertidig vej i anlægsfasen som giver adgang via Hyndingdamvej. Det er et vilkår i §25-tilladelsen at anlægstrafikken skal ledes fra Hyndingdamvej via eksisterende markvej eller midlertidig grusvej. Projektansøger har dog ikke råderet over marken i driftsfasen, derfor vil trafikken i driftsfasen afvikles via Hyndingvej og Gensgårdvej. Trafikken til anlægget i driftsfasen vil dog være væsentligt reduceret sammenlignet med anlægstrafikken og kun bestå af servicebiler til eftersyn af parken.

Byrådets beslutning,

at høringssvarene og forvaltningens bemærkninger tages til efterretning, og at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer.

Kabelrute

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

3, 6

Resumé

a)

Borgere anmoder om, at det eksterne kabel der skal forbinde projektet med det offentlige net, ikke løber gennem deres jord.

b)

Etablissement- og Terrænkommendoen (tidligere Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse) påpeger at kabelruten krydser forswarets brændstofledning.

Forvaltningens bemærkninger

a) Nedgravning af det eksterne kabel kræver, at der er en aftale med ejer af jorden hvor kablet lægges. Kabelkorridoren i miljøvurderingen viser det areal som er miljøvurderet som mulighed for at lægge kablet. Hvis det ikke er muligt at opnå en aftale med lodsejer, vil andre muligheder afsøges.

b) Inden kablet graves ned, vil der af bygherre anmodes om forhåndsgodkendelse hos Etablissement- og Terrænkommendoen

Byrådets beslutning,

at høringssvarene og forvaltningens bemærkninger tages til efterretning, og at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer.

Placering af VE-anlæg

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

5

Resumé

Det bemærkes at solceller bør placeres på tage, tæt på forbruget, så det ikke skal ud på det store ledningsnet.

Forvaltningens bemærkninger

Solceller på tage og storskala solenergi er ikke i direkte konkurrence med hinanden, da hver teknologi tjener forskellige formål og har forskellige driftskrav.

Aabenraa Byråd vil understøtte den grønne omstilling og går i dialog med de grundejere og udviklere, der vil medvirke hertil. Hvorvidt tage og bygninger også er en mulighed for at etablere solenergianlæg, er dermed ikke relevant i forhold til den konkrete sag.

Byrådets beslutning,

at høringssvaret og forvaltningens bemærkninger tages til efterretning, og at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer.

Pesticider og gødning i lokalplanarealet

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

7

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa afdeling, bemærker at projektet er godt og gennemarbejdet, men ønsker en præcisering af at der ikke må anvendes pesticider eller gødes på hele lokalplanområdet.

Forvaltningens bemærkninger

Der anvendes ikke pesticider eller gødning i projektet. Dette gælder for hele lokalplanområdet. Ordlyden i vilkår nr. 22 i udkast til §25-tilladelsen: *Det er ikke tilladt at anvende pesticider eller andre bekæmpelsesmidler på arealerne.* Vil blive ændret til:
Det er ikke tilladt at anvende gødning, pesticider eller andre bekæmpelsesmidler på arealerne.

**Byrådets beslutning,
at vilkår i §25-tilladelsen præciseres.**

Arkæologisk forundersøgelse

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

1

Resumé

Museum Sønderjylland bemærker at den arkæologiske vurdering er med i planforslaget, og har ikke yderligere bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

**Byrådets beslutning
at høringssvaret tages til efterretning, og at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer.**

Refleksioner

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

4

Resumé

Trafikstyrelsen bemærker at vurdering af refleksioner vil blive vurderet i miljøvurdering af projektet, og har ingen bemærkninger til planforslagene.

Forvaltningens bemærkninger

Der har efterfølgende været dialog med Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen oplyste at reflekser fra

solceller kan reduceres med antirefleksbehandling, og det bør indgå i vurderingen, når anlæg etableres. Uden for lufthavnes hindringsplaner er det tilstrækkeligt, at solcelleanlæg forsynes med belægninger, der minimerer risikoen for generende refleksioner.

Det understreges at miljøvurderingen af projektet er udført og har været i høring. Af miljøvurderingen fremgår det at solcellepanelerne uanset type (faste eller på bevægelige stativer) er anti-refleksbehandlede. Dette står også som et vilkår i §25-tilladelsen.

**Byrådets beslutning,
at høringssvaret og forvaltningens bemærkninger tages til efterretning, og at
høringssvaret ikke giver anledning til ændringer.**

Kirkeinteresser

Emnet fremgår i følgende høringssvar:

2

Resumé

Stiftsøvrigheden har vurderet at projektet ikke berører Ravsted Kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, og har ikke yderligere bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

**Byrådets beslutning
at høringssvaret tages til efterretning, og at høringssvaret ikke giver anledning til
ændringer.**