

Hej Simon

Det kan godt lade sig gøre.

Venlig hilsen

Leni Astrup
Teknisk designer
Dir. 76 52 11 27

LandSyd
Landinspektører

Ndr. Boulevard 93
DK 6800 Varde
Tlf. 75 22 01 44
www.landsyd.dk

Se LandSyds politik vedrørende behandling af personoplysninger på www.landsyd.dk/privatlivspolitik

LandSyd I/S er [godkendt droneoperatør i Danmark](#)

Fra: Simon Rosenhøj Leth <srle@aabenraa.dk>

Sendt: 17. november 2025 11:27

Til: Leni Astrup <la@landsyd.dk>

Emne: SV: Ansøgning om krydsning af vandløb - Rebbøl Å - ifb. med etablering af nyt lavspændingskabel.

Hej igen

Tak for svar. Jeg havde lige skrevet fejl i første mail – jeg vil gerne have jer 1,5 meter under vandløbsbunden derude.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder
Byg, Natur & Miljø
Direkte tlf. 21 26 73 54
Mail: srle@aabenraa.dk



Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Fra: Leni Astrup <la@landsyd.dk>

Sendt: 17. november 2025 08:48

Til: Simon Rosenhøj Leth <srle@aabenraa.dk>

Emne: SV: Ansøgning om krydsning af vandløb - Rebbøl Å - ifb. med etablering af nyt lavspændingskabel.

Hej Simon

Tak for mailen, jeg har først nu hørt fra N1 og de kan godt lave styret underboring min. 1 meter under vandløbets regulativmæssige bund.

Så du må gerne gå videre i processen.

Tak og god dag.

Venlig hilsen

Leni Astrup
Teknisk designer
Dir. 76 52 11 27

LandSyd
Landinspektører

Ndr. Boulevard 93
DK 6800 Varde
Tlf. 75 22 01 44
www.landsyd.dk

Se LandSyds politik vedrørende behandling af personoplysninger på www.landsyd.dk/privatlivspolitik

LandSyd I/S er [godkendt droneoperatør i Danmark](#)

Fra: Simon Rosenhøj Leth <srle@aabenraa.dk>

Sendt: 17. november 2025 07:49

Til: Leni Astrup <la@landsyd.dk>

Emne: SV: Ansøgning om krydsning af vandløb - Rebbøl Å - ifb. med etablering af nyt lavspændingskabel.

Du får ikke ofte mails fra srle@aabenraa.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Hej Leni

Har du haft anledning til at kigge på vilkåret om styret underboring under vandløbet?

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder
Byg, Natur & Miljø
Direkte tlf. 21 26 73 54
Mail: srle@aabenraa.dk

Aabenraa
Kommune 

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Fra: Simon Rosenhøj Leth
Sendt: 13. november 2025 15:09
Til: 'Leni Astrup' <la@landsyd.dk>
Emne: SV: Ansøgning om krydsning af vandløb - Rebbøl Å - ifb. med etablering af nyt lavspændingskabel.

Hej Leni

Nu fik jeg lige kigget lidt mere på din mail.

Vandløbet er beskyttet af § 3 som du selv beskriver. Derudover er vandløbet omfattet af Statens Vandområdeplaner, og målsat til god økologisk tilstand.

I dette konkrete tilfælde, tænker jeg at vandløbet bør krydses med styret underboring min. 1 meter under vandløbets regulativmæssige bund.

Hvis I er indforstået med dette, så tænker jeg godt at fremsendte er tilstrækkeligt som ansøgning.

I vil få et udkast til en afgørelse i partshøring.

Lad mig vide om I er indforstået med styret underboring min. 1 meter under vandløbet. Så behandler jeg sagen på den baggrund.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder
Byg, Natur & Miljø
Direkte tlf. 21 26 73 54
Mail: srle@aabenraa.dk



Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Fra: Leni Astrup <la@landsyd.dk>
Sendt: 5. november 2025 11:22
Til: Simon Rosenhøj Leth <srle@aabenraa.dk>
Emne: Ansøgning om krydsning af vandløb - Rebbøl Å - ifb. med etablering af nyt lavspændingskabel.

Hej Simon

Jeg har fået dine oplysninger fra min kollega Casper Sølbeck Bruhn, idet han tidligere har fremsendt ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb til dig.

N1 skal etablere et nyt lavspændingskabel langs Rebbølvej og Vollerupvej, som gør at vi skal krydse Rebbøl Å med kablet og i den forbindelse ansøger vi hermed om tilladelse til at krydse åen.

Vedhæftet er kortbilag som omhandler krydsning af Rebbøl Å, et §3 beskyttet åbent vandløb, ved Vollerupvej.

Hvad er din vurdering ift. krydsningsmetode? gennemgravning/styret underboring.

Hvis der er spørgsmål til fremsendte, er du/i velkommen til at kontakte os.

På forhånd tak og god dag.

Venlig hilsen

Leni Astrup
Teknisk designer
Dir. 76 52 11 27

LandSyd
Landinspektører

Ndr. Boulevard 93
DK 6800 Varde
Tlf. 75 22 01 44
www.landsyd.dk

Se LandSyds politik vedrørende behandling af personoplysninger på www.landsyd.dk/privatlivspolitik

LandSyd I/S er [godkendt droneoperatør i Danmark](#)