

SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX)

Indtil 31.12.1999

1 & 2	Fabrikationsnummer	01, 02, osv.	Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning til PUFO – eller Boligministeriets godkendelsesudvalg
3	Tanken udvendigt	0	Ståltank med polyester (bilag I)
		1	Ståltank med polyester, udvendige afstivningsringe
		2	Ståltank med polyester, indvendige skot
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	Tank af nylon
		8	Tank af polyethylen
		9	Tank af glasfiberarmeret polyester
4	Tankkonstruktion	0	Cylindrisk ståltank (bilag I)
		1	Cylindrisk plasttank (bilag II)
		2	Kugleformet plasttank (bilag II)
		3	Ellipsoidisk plasttank
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
5	Tanken indvendigt	0	Ståltank: ubehandlet indvendigt
		1	Ståltank: behandlet efter bilag III
		2	Ståltank: behandlet efter bilag IV
		3	Ståltank: beskyttet med magnesiumanoder
		4	Ståltank: beskyttet med uorganisk zinkstøvmaling
		5	Ståltank: beskyttet med metalsprøjtning med zink
		6	
		7	
		8	
		9	Anden tank, ubehandlet indvendig

System for PUFO godkendelsesnumre

Opdateret september 2004

Anvendes for godkendelser til bek. 829 fra 2000 og fremefter

Der anvendes 6 cifre (tal) AB-CDEF

A & B	Fabrikantnr.	01,	AB identificerer fabrikkanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning.
		02,	
		...	Numrene videreføres kontinuert fra den første anvendelse af G-numre i boligministeriets godkendelsesudvalg.
C	Placering	1	Nedgravet
		2	Overjordisk generelt
		3	Overjordisk lodret cylinder
		4	Villatank u. mandehul, nedgravet
		5	Villatank u. mandehul, overjordisk
D	Konstruktion	0	Cylindrisk ståltank, evt m. indvendige afstivningsringe
		1	Cylindrisk ståltank med indvendige skot
		2	Cylindrisk ståltank med udvendige afstivningsringe
		3	Oval ståltank
		4	Kasseformet ståltank
		5	Dobbeltvægget cylindrisk ståltank
		6	Dobbeltvægget tank af anden konstruktion
		7	Tank af Nylon
		8	Tank af poluethylen
9	Tank af GUP		
E	Udv. Korrosions beskyttelse	0	GUP
		1	Indendørs opstilling
		2	Udendørs opstilling
		3	Endoprene 868.06 (kun for dobbeltvæggede nedgravede)
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
9			
F	Indv. Korrosions beskyttelse	0	Ubehandlet
		1	Epoxy
		2	GUP
		3	Offeranoder
		4	Uorganisk Zn-støvmaling
		5	Metalsprøjtning med Zn
		6	Bundkar med belægning
		7	
		8	
9			