

Vejledende afstandskrav ved etablering af grundvandsboring

Ved indvinding af grundvand

Borestedets placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder m.v. på egen og andres ejendomme.

Afstand

- 5 m: til skel, bygning, el-anlæg (lavspænding).
- 10 m: til el-anlæg (højspænding), grøfter
- 25 m: til etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning, ensilageoplag, ensilagebeholdere.
- 15 m: kreaturvanding, faskine for tagvand, dræn uden spildevand, septiktank.
- 30 m: til olietank
- 50 m: ledninger med spildevand (tætte rør), nedsivningsanlæg for vejvand,
- 150 m: til nedsivningsanlæg (hvis indvindingsanlægget ikke skal levere vand af drikkevandskvalitet), losseplads.
- 300 m: til nedsivningsanlæg (hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet)

Boringer, hydranter o.l. skal endvidere placeres således, at eventuelle vejbyggeliniebestemmelser for offentlige veje kan overholdes. Oplysningerne om vejbyggeliniebestemmelserne kan for kommunevejs vedkommende indhentes hos kommunen.

Udførelse af anlæg

Indvindingsanlægget må normalt tidligst etableres efter udløbet af klagefristen på 4 uger fra den dag, tilladelsen er modtaget. Skulle klage over afgørelsen være indgivet forinden, vil meddelelse herom straks blive givet, og etablering af anlægget må da afvente klagens behandling.

