

COWI A/S på vegne af ARWOS A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs.Lyngby

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 19. februar 2025
Sagsnr.: 25/3477

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 2126 7354
E-mail: srle@aabenraa.dk

Afgørelse: Tilladelse til krydsning af vandløb med spildevandsledning

Vandløb: løj 21
Projekt: Krydsning af vandløb med spildevandsledning
Matr. nr.: 1639, Løjt Kirkeby, Løjt og 1349a, Løjt Kirkeby, Løjt
Ansøger: COWI A/S på vegne af AROWOS A/S

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til at krydse det offentlige vandløb løj 21 med en spildevandsledning. Krydsningen skal foretages med styret underboring. Vandløbet skal krydses minimum 0,6 meter under vandløbets bund jf. vedlagte projektbeskrivelse.

Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser.

Afgørelsens grundlag

Ansøgning af 27. januar 2025
Partshøring af 29. januar 2025

Projektbeskrivelse

Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse. Derudover er tilladelsen knyttet til følgende vilkår:

- Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.
- Vandløb krydses ved styret underboring minimum 0,6 meter under vandløbets regulativmæssige bundkote.

- Der opsættes tydelige markeringspæle på vandløbets kronekant, der viser at der ligger en spildevandsledning.
- Skader på ledningen, som følge af Aabenraa Kommunes almindelige årlige vedligehold af vandløbet, er Aabenraa Kommune uvedkommende. Herunder omfattes også kørsel med maskine i det regulativmæssige fastsatte arbejdsbælte.
- Hvis der anvendes boremudder nær vandløb, skal dette bestå af ren bentonit uden tilsætningsstoffer.
- Det skal sikres, at udvaskning af sand, jord og eventuelt boremudder begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Vandløbets nuværende vandafledning må ikke påvirkes.
- Anlægsarbejdet skal stoppes, såfremt der opstår tekniske problemer, som ikke er i overensstemmelse med denne ansøgning, og Aabenraa Kommune skal straks underrettes.
- Al fremtidigt vedligehold af ledningen tilfalder dennes ejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Aabenraa Kommune.
- Ansøger er selv forpligtet til at afsøge, hvorvidt der ligger andre ledninger eller tekniske anlæg på de påtænkte lokaliteter, og træffe aftale med ejere af disse.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Beskrivelse og vurdering

løj 21 er et åbent offentligt naturbeskyttet vandløb på krydsningslokaliteten. Der er tale om et grøfteagtig vandløb, som er nedskåret i terrænet. Vandløbet vurderes at være tørlagt i perioder af året. Det vurderes at den naturmæssige værdi af vandløbet er lav. Vandløbet vurderes ikke at være egnet levested for ørred og øvrig fauna, som er knyttet til friskt rindende vand.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt det er etableret efter ovenstående vilkår. Dette begrundes med at krydsningen foretages som styret underboring, hvorfor der ikke vil være en påvirkning i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden har på den baggrund besluttet, at sagen jævnfør § 17 i reguleringsbekendtgørelsen kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes. Der foretages derfor ikke høring jf. Vandløbslovens bestemmelser. Der foretages dog stadig partshøring jf. Forvaltningsloven.

Godkendelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes inden klagefristens udløb for egen regning og risiko.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

§ 9, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 17, Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen foretage en vurdering af tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.

Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov, som ligger ca. 3,5 km syd for projektområdet. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke området, da projektet foretages med styret underboring og dermed hverken har afstrømningsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. Derudover ligger Natura 2000 området i et andet vandopland. Der er således slet ikke hydrologisk forbindelse.

Nærmeste observation (jf. [Link til arter.dk](#)) af arter optaget på bilag IV er stor vandsalamander ca. 600 meter mod syd. Da projektet ikke påvirker vandløbet hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt, vurderes det heller ikke at projektet påvirker yngle eller rasteområder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Projektlokaliteten vurderes uegnet som levested for arter på bilag IV.

Høring

Projektet og den påtænkte afgørelse har været i partshøring hos ansøger og relevante lodsejere i perioden 29. januar til 12. februar 2025. Der er tale om en partshøring efter Forvaltningslovens bestemmelser. Der foretages ikke høring jf. § 17 i Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet nogen høringssvar.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Klage m.v.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø og -Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Klagefristen er således 19. marts 2025.

Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er

særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til
Ansøger