

Padborg Vandværk AMBA  
Att.: Uwe Nissen  
Toldbodvej 1  
6330 Padborg

**Natur**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 28. marts 2025  
Sagsnr.: 25/7850

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth  
Direkte tlf.: 2126 7354  
E-mail: [srle@aabenraa.dk](mailto:srle@aabenraa.dk)

### **Afgørelse: Tilladelse til krydsning af vandløb med vandforsyningsledning**

**Vandløb:** Bov 04  
**Projekt:** Krydsning af vandløb med vandforsyningsledning  
**Matr. nr.:** 1628, Frøslev, Bov & 29, Frøslev, Bov  
**Ansøger:** Padborg Vandværk A.m.b.a.

---

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til at krydse det offentlige vandløb bov 04 med en vandforsyningsledning. Krydsningen skal foretages med styret underboring. Vandløbet skal krydses mindst 1,5 meter under vandløbsbunden.

Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser.


#### **Afgørelsens grundlag**

Ansøgning af 12. marts 2025  
Partshøring af 13. marts 2025

#### **Projektbeskrivelse**

Ansøger har oplyst følgende til sagen:

Padborg Vandværk ønsker at lave en styret underboring af vandløbet ved den røde streg på nedenstående kort.



Figur 1: Oversigtskort over placering for krydsning. Den røde streg markerer vandforsyningsledningens trace.

### Afgørelsens vilkår


Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse. Derudover er tilladelsen knyttet til følgende vilkår:

- Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.
- Vandløb krydses ved styret underboring minimum 1,5 meter under vandløbets regulativmæssige bund. Bundkoten er jf. gældende regulativ 37,637 DNN i st. 271.
- Der placeres en markeringspæl på hver side af vandløbet, der tydeligt markerer ledningens placering under vandløbet.
- Såfremt der anvendes boremudder nær vandløb, skal dette bestå af ren bentonit uden tilsætningsstoffer.
- Det skal sikres, at udvaskning af sand, jord og eventuelt boremudder begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.

- Vandløbets nuværende vandaflledning må ikke påvirkes.
- Anlægsarbejdet skal stoppes, såfremt der opstår tekniske problemer, som ikke er i overensstemmelse med denne ansøgning, og Aabenraa Kommune skal straks underrettes.
- Al fremtidigt vedligehold af ledningen tilfalder dennes ejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Aabenraa Kommune.
- Ansøger er selv forpligtet til at afsøge, hvorvidt der ligger andre ledninger eller tekniske anlæg på de påtænkte lokaliteter, og træffe aftale med ejere af disse.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

### Beskrivelse og vurdering

Bov 04 er optaget som et offentligt vandløb, og er derfor omfattet af et vandløbsregulativ. Vandløbet er på krydsningslokaliteten ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er heller ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner om mindst god økologisk tilstand. Vandløbsbunden består af sandet materiale, og der er anlagt fliser på vandløbsbunden og op af brinken. Billedet til højre er taget lige opstrøms Toldbodsvej. Det vurderes at vandløbet har ringe naturmæssig værdi, og er stærkt reguleret og kraftigt nedskåret i terræn. Da vandløbet ikke er omfattet af nogen særlige miljømålsætninger eller beskyttelseshensyn, er det primært afvandingsmæssige hensyn, der skal tilgodeses i nærværende sag.



Figur 2: Billede opstrøms Toldbodsvej i 2024.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at nærværende projekt ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt det er etableret efter ovenstående vilkår. Dette begrundes med at krydsningen foretages under vandløbet ved styret underboring, hvorfor der ikke vil være en påvirkning i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden har på den baggrund besluttet, at sagen jævnfør § 17 i reguleringsbekendtgørelsen kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes. Der foretages derfor ikke høring jf. Vandløbslovens bestemmelser. Der foretages dog stadig partshøring jf. Forvaltningsloven.

### **Godkendelsens varighed**

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.

### **Anlægsarbejdes igangsætning**

Anlægsarbejdet kan igangsættes inden klagefristens udløb for egen regning og risiko.

### **Lovgrundlag**

*Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:*

§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

*Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.*

§ 9, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

*Stk. 2.* Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 17, Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

### **Anden lovgivning**

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

## Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til projektet. Al fremtidigt vedligehold af vandledningen er Vandløbsmyndigheden uvedkommende.

## Vurdering i henhold til habitatdirektivet

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Derudover skal det vurderes, om projektet kan have en væsentlig indvirkning på Natura 2000 områder.

Nærmeste Natura 2000 område er Frøslev Mose (Habitatområde nr. 87). Området ligger ca. 3,7 km vest for projektområdet. Udpegningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 87		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Højmose* (7110)
	Nedbrudt højmose (7120)	Hængesæk (7140)
	Rigkær (7230)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

*Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Elle- og askeskov (91E0), tør hede (4030) og rigkær (7230) er ikke tilstede i habitatområde 87. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere.*

Da projektet udføres ved styret underboring, påvirkes vandløbet ikke hverken miljømæssigt eller afstrømningsmæssigt. Derudover er Bov 04 ikke en del af oplandet til området. Det vurderes derfor, at der ikke vil være en påvirkning af Natura 2000 området.

Der er ikke kendskab til bilag IV arter nær projektområdet. Da der er tale om et vandløb, bør det dog vurderes om der er odder til stede, og om den vil blive påvirket. Som det fremgår af billedet på figur 1, er der tale om et vandløb af meget ringe naturmæssig værdi. Vandløbet vurderes grundet de fysiske forhold ikke egnet som levested for fisk, hvorfor det ikke er et oplagt fourageringsområde for odder. Det vurderes derfor at arten ikke er til stede. Derudover foretages krydsningen ved styret underboring, hvilket bevirker at der ikke er en afstrømningsmæssige eller miljømæssige påvirkninger af projektet på vandløbet og dets fauna.

Samlet set vurderes det, at nærværende projekt omhandlende krydsning af vandløbet med en vandforsyningsledning, ikke påvirker arter eller naturtyper i det beskrevne Natura 2000 område eller øvrige områder. Dette begrundes med at vandløbet krydses med styret underboring, hvorfor der ikke er en miljømæssig eller afstrømningsmæssig påvirkning. Påvirkningen er derfor uvæsentlig. Derudover vurderes den ansøgte

krydsning ikke at påvirke nogen arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV af samme årsager.

### **Høring**

Projektet og den påtænkte afgørelse er i partshøring hos ansøger og relevante lodsejere i perioden 13. marts til 27. marts 2025. Der er tale om en partshøring efter Forvaltningslovens bestemmelser. Der foretages ikke høring jf. § 17 i Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Der er i forbindelse med partshøringen ikke indkommet nogen høringssvar til sagens belysning.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

### **Klage m.v.**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø og -Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Klagefristen er således 25. april 2025.

### **Klagevejledning**

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth  
Vandløbsmedarbejder

**Kopi sendt til**

Ansøger

Samt ejere af følgende matrikler:

29, Frøslev, Bov